



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
отдел надзорной деятельности и профилактической работы Таштагольского района
г.Таштагол ул.Ленина 23, тел.: 3-31-78, E-Mail: ogpn20tash@mail.ru**

**Предписание N 6/1/6
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14
«Аленушка»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

"14" февраля 2020г. проведено обследование (проверка) заместителем начальника ОНДПР
Таштагольского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области капитаном вв.
службы Бесчастновым Е.В.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору
Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детского
сада №14 «Аленушка» по адресу: Кемеровская обл., г.Таштагол, ул.8 Марта, 5.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Скобелевой О.Н.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

**В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной
безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц здания с составлением соответствующего протокола испытаний.	п.24 «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»)	01.10.20г.	
2	Не ведётся журнал учета первичных средств.	п.478 «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»)	01.10.20г.	
3	На путях эвакуации размещена мебель.	п.36 пп.(б «Правила противопожарного режима в РФ»(Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»)	01.10.20г.	
4	Под лестничным маршем размещена мебель.	п.23 пп.(к «Правила противопожарного режима в РФ» (Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»)	01.10.20г.	
5	Пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода выполнены из горючих материалов.	п.4 ст.107 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ФЗ от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ; п.5.13 ГОСТ Р 51844-	01.10.20г.	

		2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний; п.5.6 ГОСТ Р 51844-2001 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний; п.3.8 НПБ 151-96 Шкаф пожарный. Общие технические требования. Методы испытаний		
6	В помещении вентиляционной хранятся продукты, мебель, холодильники устроено подсобное помещение.	п.23 пп.(б «Правила противопожарного режима в РФ»(Постановление правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»)	01.10.20г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности. При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту). Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в 4 квартале 2020 года.

(квартале)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Заместитель начальника ОНДПР Таштагольского района УНДПР
ГУ МЧС России по КО капитан вн. службы Бесчастнов Е.В.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

"14" февраля 2020г.

Предписание для исполнения получил:



Заведующая МБДОУ дс №14 «Аленушка» Скобелева О.Н.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

"14" февраля 2020г.